

UYGUNLUK SERTİFİKASI

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

Fire resistance of lift landing doors

No: LD07-0223-0036-17.rev01



VİTAL ASANSÖR ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükkayacık OSB Mah. 9 Nolu Sok. No:31 , Selçuklu, Konya, TÜRKİYE

Ürün Tanımı	: Yangına Dayanıklı 2 Panel Merkezden Açılan Otomatik Asansör Kat Kapısı.
Product Description	: Fire Resistant Central Opening Lift Landing Door.
Ürün Tipi	: VCK (1000 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)
Product Type	: VCK (1000 x 2000) mm (width x height)
Sertifikanın Dayanağı	: 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2018
Basis of the certificate	: 2014/33/EU Lift Directive, EN 81-58:2018
SINIFLANDIRMA	: E 120
CLASSIFICATION	: E 120
Test Raporu	: EFECTIS ERA AVRASYA—RFTR17034
Test Report	: EFECTIS ERA AVRASYA—RFTR17034
Değerlendirme	: Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 2014/33/AB Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58:2018 standardı şartlarını karşılamaktadır. Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte $\pm$ % 30 aralığında, yükseklikte + % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir. <i>Fire resistant 2 panel central opening lift landing door meets the requirements of Annex I clause 4.2 of the Lift Directive, and EN 81-58:2018, in particular for the classification indicated above.</i> <i>Classification results are considered to be aplicable to doors within the tolerance of $\pm$ % 30 width and + % 15 height from dimensions stated above, if all other constructional details being the same from those of type.</i>

Selcan GÖRMÜŞ

Genel Müdür



Yayın Tarihi : 23 Şubat 2017
Issue Date : February 23, 2017
Yeniden yayın tarihi : 12 Haziran 2020
Re-issue date : June 12, 2020

Cevizli Mah. Hızır Reis Sk. Dragos Park Plaza No:10 D:19 Maltepe - İSTANBUL
Tel: 0216 290 16 78, Fax: 0 216 290 16 79, web: www.dsqa.com.tr, e-posta:info@dsqa.com.tr