

TEST SERTİFİKASI

Sertifika No: EEA – 1600 – 0042

Aşağıda tanımlanan ürünün ilgili yangına dayanım testi TS EN 81-58:2003 standardına uygun olarak **Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı**'nda 09.12.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir:

“ VCK ” YALITIMLI ASANSÖR KAT KAPISI

İki Panel Merkezi Açılan

YANGINA DAYANIM SINIFI
E 30, EI 30

Piyasaya Süren Firma

VİTAL ASANSÖR ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mah. Büsan 4. Özel Org. San. Sit. Aslım Cad. No:35 Karatay, KONYA, TÜRKİYE
Üretici Firma

VİTAL ASANSÖR ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Fevzi Çakmak Mah. Büsan 4. Özel Org. San. Sit. Aslım Cad. No:35 Karatay, KONYA, TÜRKİYE

Bu test sertifikası, test sonuçlarının bir beyandır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez.
Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları **RFTR16204** No.lu raporda tanımlanmıştır.



Ali BAYRAKTAR
Laboratuvar Müdürü

